




Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

EZD.UNP.PP 2440 2025

Warszawa, 20 listopada 2025 r.

Znak sprawy: KZ-IIAU.4120.2026.2025.DLU



ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W sprawie założeń konserwatorskich dotyczących remontu instalacji klimatyzacji na I p. i II p. oraz
ul. Świętokrzyskiej 14¹.

zalecamy:

- poszukiwanie systemów/rozwiązań, które pozwolą uniknąć ingerencji w oryginalną strukturę budynku oraz minimalizują wpływ na jego wygląd zewnętrzny w szczególności frontową elewację;

dopuszczamy:

- lokowanie agregatu wewnątrz budynku (w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy itp.),
- lokowanie klimatyzatorów na dachu budynku,
- wycięcie otworów w ścianie elewacyjnej w celu podłączenia klimatyzacji monoblokowej, pod warunkiem lokalizacji tych otworów poza ozdobnymi elementami detalu architektonicznego. Zalecamy aby umieszczać planowane otwory w części podokiennej, na gładkiej powierzchni ściany oraz zamontowanie osłon/przepustnic w kolorze tynku;

nie zalecamy:

- umiejscowienia klimatyzatora na elewacji budynku,
- remontu, wymiany wsporników już istniejących klimatyzatorów;

W zakresie wnętrza budynku pozostajemy zgodni ze stanowiskiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyrażonym w wytycznych WZW.5183.2025.NT.

¹ Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków utworzonej na podstawie Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 2998/2012 z 24 lipca 2012 r. w sprawie założenia ewidencji zabytków miasta stołecznego Warszawy

Podstawa prawna:

Art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.).

§ 2 ust. 1 lit. b Porozumienia z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r., poz. 13064) oraz aneksu Nr 1 z 28.02.2025 r. do porozumienia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 28 lutego 2025, poz. 2031).

Załączniki:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO)

Do wiadomości:

1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście.
2. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa